



- Pa 6 Kg Πυροσβεστήρας Ελαφρής κόνεως των 6 Kg κατασβεστικής ικανότητας 21Α - 113Β - C
- CO2 5 Kg Πυροσβεστήρας CO2 των 5 Kg κατασβεστικής ικανότητας 55Β - C
- Φ.Α. φωτιστικό σώμα ασφάλειας LED με επάρκεια 11/2 h.
- Π.Φ. Πυροσβεστική φωλέα μεταλλικής κατασκευής ερυθρού χρώματος με κατάλληλη σήμανση, με ελαστική σωλήνα διατομής Φ 15 - Φ 19mm, με ακροφύσιο μήκους 20 m τοποθετημένη σε ύψος 1 - 1,5 m από το δάπεδο.
- Ανιχνευτής καπνού κατά ΕΛΟΤ EN 54
- Π.Π. Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών
- Ζ.μ.ν Το ν στοιχείο της μ ζώνης πυρανίχνευσης
- εσωτερική φανοσειρήνα πυρανίχνευσης 90 dB κατά ΕΛΟΤ EN 54-23
- υαλόφρακτο κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς κατά ΕΛΟΤ EN 54-11
- Ανιχνευτής παθητικών υπερύθρινων - μικροκυμάτων (PIR - MW) συναγερμού
- χειριστήριο οπλισίας - αφοπλισίας
- εσωτερική σειρήνα συναγερμού 90 dB
- εξωτερική σειρήνα συναγερμού 110 dB
- μαγνητική επαφή συναγερμού
- Σ.χ Η χ ζώνη του συστήματος συναγερμού
- Πίνακας συναγερμού 16 ζωνών
- Π.Σ. μπουτόν πανικού συστήματος συναγερμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΛΕΡΝΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΣΤΑΤΙΚΑ	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΟΝΟΥΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΘΕΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	658	ΠΥΡ1
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50	ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2020	
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :	ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΗΛΙΑΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Υ. ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ		